

Ekspluatacinių savybių pastovumo sertifikatas

Nr. 04-21-301

Išduotas **2025-11-07**

Pirmą kartą išduotas **2021-09-29**

Galioja iki *

UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir patvirtina, kad:

UAB Saint-Gobain statybos gaminiai

(įmonės pavadinimas)

Spaudos g. 7, LT-05132 Vilnius, Lithuania / Reg. No. 111570853

(įmonės adresas, įmonės kodas)

gamybos vietose

Saint-Gobain Isover G+H AG

Jakobstraße 10, 51465 Bergisch-Gladbach, Vokietija

Industriestrasse 11 D-19386 Lubz, Vokietija

(gamybos vietos adresas)

gaminami

dembliai, kevalų sekcijos, plokštės

(statybos produktas)

U Protect WM 4,0 Alu1, U Protect Vent Sections Alu2,

U Protect Slab 4.0 Alu1 (žiūrėti priedą)

(produkto tipas)

ugniai atsparių apvalių ir stačiakampių kanalų apsaugai

(naudojimo paskirtis)

atitinka **LST EN 13501-3:2025, EAD 350142-00-1106**** reikalavimus.

* Sertifikatas galioja tol, kol galioja minėta techninė specifikacija su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėtos techninės specifikacijos reikalavimų.

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė



** - gamybos kontrolės sąlygos vertinamos pagal EAD nuostatas

Kiwa Inspecta UAB
Ukmergės g. 308
LT-12110
Vilnius, Lithuania
J. k. 302515952
Tel. 370 5 2031395
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.com



Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas
Sertifikato Nr. 04-21-301
Priedas



Produktas: dembliai U Protect WM 4.0 Alu1 ugniai atsparių apvalių kanalų apsaugai

Eksploatacinės savybės:

Klasifikacija ¹⁾	Izoliacijos storis, mm	Slėgis	Ortakis			
			sandarumo klasė (EN 12237)	Skardos storis, mm	Maksimalus skersmuo, mm	Sekcijos ilgis, mm
EI30 (ve ho i↔o)S	40	± 500 Pa	D	2) ≥ 0.5-0.7	Ø≤1000	≤3000
EI60 (ve ho o→i)S	40					
EI90 (ve o→i)S	40					
EI60 (ve ho i↔o)S	75	± 300 Pa				
EI90 (ve ho i↔o)S	100					

²⁾ Skardos storis priklausomai nuo ortakio skersmens:
 ≥ 0.5mm Ø 63-250mm be standumo briaunų; > 250-315 mm su standumo briaunomis;
 ≥ 0.6mm; Ø 63-315mm be standumo briaunų; Ø 315-450 mm su standumo briaunomis;
 ≥ 0.7mm Ø 63-315 be standumo briaunų; Ø 315-1000 mm su standumo briaunomis;
 Nepriklausomai nuo ortakio skersmens, skardos storis ≥ 0.7, kai slėgis > ±300Pa.

¹⁾ Klasifikavimo ataskaitos: Nr. PCA11071A (2025.06.07), Nr. 59-1.2015.7 (2015.08.14), Nr. 59-2.2015.7(2015.08.14)

Produktas: kevalų sekcijos U Protect Vent Sections Alu2 ugniai atsparių apvalių kanalų apsaugai

Eksploatacinės savybės:

Klasifikacija ³⁾	Izoliacijos storis, mm	Slėgis	Ortakis			
			sandarumo klasė (EN 12237)	Skardos storis, mm	Maksimalus skersmuo, mm	Sekcijos ilgis, mm
EI30 (ve ho i↔o)S	50	± 300 Pa	D	≥ 0.4	Ø ≤ 250	≤ 3000
EI60 (ve ho o→i)S	50					
EI60 (ve ho i↔o)S	80					
EI90 (ve ho o→i)S	80					

³⁾ Klasifikavimo ataskaitos: Nr. PCA10563A (2020.12.01), Nr. PCA10564A (2020.12.01)

Produktas: plokštės U Protect Slab 4.0 Alu1 ugniai atsparių stačiakampių kanalų apsaugai

Eksploatacinės savybės:

Klasifikacija ⁴⁾	Izoliacijos storis, mm	Slėgis	Ortakis			
			sandarumo klasė (EN 1507)	Skardos storis, mm	Maksimalus skersmuo, mm	Sekcijos ilgis, mm
EI30 (ve ho i↔o)S	50	± 500 Pa	C, D	≥ 0.7	1250 x 1000	≤ 1500
EI45 (ve ho o→i)S	50					
EI60 (ve o→i)S	50					
EI60 (ve ho i↔o)S	80	± 300 Pa	B, C, D			
EI90 (ve ho i↔o)S	90					

⁴⁾ Klasifikavimo ataskaitos: Nr. PCA10671A (2021.02.19), Nr. 59-3.2015.7 (2015.08.14), Nr. 59-4.2015.7 (2015.08.14), Nr. 59-5.2015.7 (2015.08.14)

Laimutė Ditauskienė
 Sertifikavimo įstaigos vadovė
 2025-11-07



Kiwa Inspecta UAB
 Ukmergės g. 308
 LT-12110
 Vilnius, Lithuania
 J. k. 302515952
 Tel. 370 5 2031395
 lithuania@kiwa.com
 www.kiwa.com